

Gasdruckbereiche im Versorgungsgebiet

In Ortsnetzen größer 23 mbar, kleiner 100 mbar wird ein Zählerregler installiert.

In Ortsnetzen mit mehr als 100 mbar wird ein Hausdruckregler mit integriertem Sicherheitsabsperrentil installiert.

Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schwäbisch Gmünd GmbH werden nur Zweirohrzähler montiert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke **(Telefon 07171 / 603 - 8624)**.

Ort	Druck		Anmerkung
Schwäbisch Gmünd	2 Druckstufen	2,2 bar / 23 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Waldstetten	2 Druckstufen	2,2 bar / 23 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Bettringen	2 Druckstufen	2,2 bar / 23 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Hussenhofen	2 Druckstufen	2,2 bar / 50 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Rehnenhof / Wetzgau	2 Druckstufen	720 mbar / 23 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Großdeinbach	2 Druckstufen	720 mbar / 23 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Wustenriet	2 Druckstufen	720 mbar / 23 mbar	Bitte bei den Stadtwerken nachfragen
Mutlangen	720 mbar		(Hausdruckregler erforderlich)
Lindach	720 mbar		(Hausdruckregler erforderlich)
Straßdorf	50 mbar		(Zählerregler erforderlich)
Herlikofen	50 mbar		(Zählerregler erforderlich)
Bargau	50 mbar		(Zählerregler erforderlich)
Am Schirenhof	50 mbar		(Zählerregler erforderlich)