

**Sendungen Rundsteueranlage**

Sommerzeit	Winterzeit	Impulsfolge	Sammelimpulsfolge	Text	Befehl
01.03.-31.10.	01.11.-01.03.				
03:00		10		A 01 DK 14 Max. Sonderkunden	AUS
04:00		9	48	A 01 DK 14 Max. Sonderkunden	EIN
05:10	05:10	36		A 01 DK 24 Wasserspeicher	AUS
05:10		6	50	A 01 DK 12 Speicherheizung +7h	AUS
05:10		26	50	A 01 DK 21 Speicherheizung +3,5h	AUS
05:10		30	51	A 01 DK 22 Speicherheizung	AUS
05:10		32	51	A 01 DK 23 Speicherheizung	AUS
05:15		17		A 01 DK 18 Zähler D.T.-Schaltung	EIN
05:30	05:30	38		A 12 DK 24 Wasserspeicher	AUS
05:30		19		A 12 DK 18 Zähler D.T.-Schaltung	EIN
05:30		34		A 12 DK 23 Speicherheizung	AUS
05:30		8	52	A 12 DK 12 Speicherheizung +7h	AUS
05:30		28	52	A 12 DK 21 Speicherheizung +3,5h	AUS
06:00		21	48	A 01 DK 19 D.T. Sonderkunden	EIN
06:00		53		A 01 DK 13 D.T. Bauern	EIN
				Montag-Freitag	
06:15 01.09-30.04		41		A12 DK 25 Kirchenheizung	AUS
	06:00	15		A 01 DK17 Halbnachtbeleuchtung	EIN
	06:00	59		A 03 DK 17 Halbnachtbeleuchtung Stadt	EIN
Dämmerung		14	49	A 01 DK 16 Ganznachtbeleuchtung	AUS
Dämmerung		16	49	A 01 DK 17 Halbnachtbeleuchtung	AUS
Dämmerung		60	49	A 03 DK 17 Halbnachtbeleuchtung Stadt	AUS
12:30			41	A 01 DK 11 Lastabwurf+Wärmepumpen	EIN
12:30		5	41	A 01 DK 12 Speicherheizung +7h	EIN
12:30		25	41	A 01 DK 21 Speicherheizung +3,5h	EIN
13:00			42	A 12 DK 11 Lastabwurf+Wärmepumpen	EIN
13:00		7	42	A 12 DK 12 Speicherheizung +7h	EIN
13:00		27	42	A 12 DK 21 Speicherheizung +3,5h	EIN
16:00		26		A 01 DK 21 Speicherheizung +3,5h	AUS
16:30		28		A 12 DK 21 Speicherheizung +3,5h	AUS

**Sendungen Rundsteueranlage**

Sommerzeit	Winterzeit	Impulsfolge	Sammelimpulsfolge	Text	Befehl
18:00		54		A 01 DK 13 D.T. Bauern	AUS
				Montag-Freitag	
19:30	17:00	6		A 01 DK 12 Speicherheizung +7h	AUS
20:00	17:30	8		A 12 DK 12 Speicherheizung +7h	AUS
Dämmerung		1	47	A 01 DK 10 Anstrahlung	EIN
Dämmerung		13	47	A 01 DK 16 Ganznachtbeleuchtung	EIN
Dämmerung		15	47	A 01 DK 17 Halbnachtbeleuchtung	EIN
Dämmerung		59	47	A 03 Dk 17 Halbnachtbeleuchtung Stadt	EIN
21:00		18	43	A 01 DK 18 Zähler D.T.-Schaltung	AUS
21:00		22	43	A 01 DK 19 Zähler D.T.-Sonderkunden	AUS
21:10	22:30	35		A 01 DK 24 Wasserspeicher	EIN
21:10		5	44	A 01 DK 12 Speicherheizung +7h	EIN
21:10		25	44	A 01 DK 21 Speicherheizung +3,5h	EIN
21:10		29	45	A 01 DK 22 Speicherheizung	EIN
21:10		31	45	A 01 DK 23 Speicherheizung	EIN
21:30		33		A 12 DK 23 Speicherheizung	EIN
21:30		7	46	A 12 DK 12 Speicherheizung +7h	EIN
21:30		27	46	A 12 DK 21 Speicherheizung +3,5h	EIN
21:30		20		A 12 DK 18 Zähler D.T.-Schaltung	AUS
21:30	22:45	37		A 12 DK 24 Wasserspeicher	EIN
22:00		16		A 01 DK 17 Halbnachtbeleuchtung	AUS
23:00		60		A 03 DK 17 Halbnachtbeleuchtung Stadt	AUS
23:55		2		A 01 DK 10 Anstrahlung	AUS

Lastabwurf A12-DK11

Befehl 130/2 Ein Anlage Vor Ort in Betrieb

Befehl 130/3 Ein Anlage Vor Ort außer Betrieb